

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.АД67.В.00555/24

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки» (ООО «РАСО»)  
ОГРН: 1096317000372, ИНН: 6317077268.

Место нахождения (адрес юридического лица): 443099, Россия, Самарская область, город Самара, улица Стрелка реки Самары, б/н.  
Адрес места осуществления деятельности: 445007, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Новозаводская, дом 2А, строение 213, телефон: +7(846)276-78-97, адрес электронной почты: lusite@dekorator-tm.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки» (ООО «РАСО»)  
ОГРН: 1096317000372, ИНН: 6317077268.

Место нахождения (адрес юридического лица): 443099, Россия, Самарская область, город Самара, улица Стрелка реки Самары, б/н.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445007, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Новозаводская, дом 2А, строение 213

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».

ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115088, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495)120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративные для отделки стен и потолков ДЕКОРАТОР®, типы: GIPSCOLOR Standart, GIPSCOLOR Universal, GIPSCOLOR Acoustic, GIPSCOLOR Medical на основе гипсовых строительных плит (ГСП), окрашенные водно-дисперсионной краской марок ДК118, ДК830 (изготовитель ООО «РАСО», ТУ 20.30.11.120-004-88579367-2022, ТУ 2316-010-88579367-2014) толщиной сухого слоя 250 мкм, общая толщина панели от 6 мм до 12,5 мм, габаритными размерами: по ширине от 300 мм до 1200 мм, по длине от 500 мм до 3000 мм, выпускаемые по ТУ 23.62.10-001-88579367-2022 «Декорированные стеновые и потолочные панели GIPSCOLOR ДЕКОРАТОР®».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.62.10  
код ТН ВЭД ЕАЭС: 6809 19 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 3874/М-24 от 14.03.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № БЦ123-047.24-03 от 20.02.2024 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).  
Схема сертификации: 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: в крытых сухих складских помещениях отдельно по типам и размерам с относительной влажностью воздуха не более 60%. Гарантийный срок хранения: один год (12 месяцев) с момента их изготовления.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.03.2024 г. по 14.03.2029 г.



Руководитель  
заместитель руководителя  
органа по сертификации

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Елагина Дарья Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00555/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

  
(подпись)

Елагина Дарья Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))